

Carrier Hong Kong Limited



Fax Message



To:	各承判商	From:	Pinky Yau
Company:		Office:	Carrier Hong Kong Ltd.
Fax no:		Fax no:	2691 2642
Tel no:		Tel no:	2694 5237
Copy to:		No of page:	3
Date:	1 Apr 2010	Ref no:	
Subject:	工具箱訓練 - 本地開利意外個案		

If there is a problem with this transmission, please contact the sender at the phone number above immediately

各承判商,

跟據開利之承判商環保、健康及安全政策，所有開利之承判商必須每月對其直屬及間接僱用之員工進行「工具箱訓練」，並在內附的【工具箱訓練 - 簽到紙】記錄所有出席員工的姓名及簽署。在 **2010 年 4 月 16 日**前交回「開利」安全部 Pinky Yau。

**** (1) (請在每月月尾留意您填寫的 E-Mail 或 Fax，如在月尾仍未收到「工具箱訓練」，請致電邱小姐。**

- ***由 2009 年 5 月份開始，各承判商在上單時請選擇下列其中一個方法：**
- (1) 承判商在上單時只需夾附一張與 P.O 月份相同的【工具箱訓練 - 簽到紙】(並不需要每一份 P.O 都要夾附一張，而“自我風險評估表”則不變。)**
 - (2) 由 2010 年 4 月 1 日開利，各承判商必須使用新款的「自我風險評估表」如仍未收到新的「自我風險評估表」或有任何疑問可致電邱小姐(電話:2694-5237)查詢**

祝安康
此致

盧溢輝先生
環保、健康及安全部



工具箱訓練 -- 簽到紙

題目 : 本地開利意外個案
日期 (必須填寫) : _____
承判商公司名稱 (必須填寫) : _____
地盤名稱 (必須填寫) : _____
講者 (必須填寫) : _____

本人已明白內附的工具箱訓練內容，並承諾在工作時會遵從這些指引或規則。
請判商負責人將此簽到紙在 2010 年 4 月 16 日前交回 「開利」安全部 Pinky Yau -
Fax: 2691 2642 。

姓名	平安咭號碼	簽署

其他意見： _____

如希望使用 E-Mail 接收環境、健康及安全部發出的資訊及每月的工具箱訓練，請填上 E-Mail 。

E-Mail : _____

請各承判商必須將此內容與其所有員工(包括直接及間接僱用之員工)傳達，並在內附的【工具箱訓練 - 簽到紙】記錄所有出席員工的姓名及簽署。

本地開利意外個案

意外經過:

三名員工正使用水壓機進行清洗盤管工作，當他們需要轉換位置繼續工作同時關閉噴嘴(當時的高壓泵仍在運作中)忽然間，水壓機的喉管突然爆裂，喉管擊中在旁工作的一名外勤員工。他即時送外醫院治療，左手手背被喉管撞傷及擦傷。

意外調查:

- 在意外調查中發現，關閉噴嘴使水壓機的喉管突然加大；
- 水壓機的減壓閥（調節螺絲）並沒有發生作用；
- 因此，當噴嘴被關閉，在管內的壓力很容易超過最大限制，由此造成喉管爆裂。

操作建議:


- 操作時不可在高壓泵仍在運作中關閉噴嘴
- 如要關閉噴嘴，必須先關閉水壓機電源，然後才關閉噴嘴，避免做成過大壓力而引致意外
- 在使用前檢查喉管時否處於安全/良好狀態(如有否明顯裂痕)
- 減壓閥是否操作正常
- 定期檢查水壓機及喉管




當時使用的水壓機



員工受傷後，手背明顯腫漲



箭咀位置為員工工作的位置
當時軟管正在附近



軟管爆裂位置