



Environment, Health & Safety
United Technologies Corporation

EH&S Bulletin News - May 2010

二零一零年五月份環保 健康及安全通訊

2010年四月份整体的安全累積工時為
141 473小時

第二期問答比賽答案：

- 1.(B) 非危害密閉空間
- 2.(A) 確保物件處於良好的備用狀態
- 3.(C) 檢查其是否完好無缺
- 4.(C) 全部皆是
- 5.(B) 2小時
- 6.(B) 供氧式呼吸器
- 7.(B) 使用屏風把工作間和走廊通道隔開
- 8.(A) 完全停工
- 9.(B) 將同一套的鎖頭及鎖匙標記同一記號
- 10.(C) 高空工作



第二期EH&S常識問答比賽 “全中” 幸運兒

外勤員工

S2299	S2228	T0695	S1902	S2795	S1337	S2800	S1715
S2721	S2406	S710	S130	S2712	S2807	S2126	S2724
S2335	S1755	S2408	S2131	S1216	S1344		

字寫樓員工

S2716	S2295	G2713
-------	-------	-------





STOP
OBSERVE
SURVIVE



主題：工作台連同技術員倒下
地點：魯昂，法國

事故描述

技術員使用工作平台在 1.38 米高、維修一部安裝在貨車的 Xarios 200 直接驅動制冷機組。該平台放置在車輛旁，他將冷凝器蓋擺放好。(見圖一及圖二)

他從工作平台落地面時失去平衡，由於他扶著平台的圍欄使平台傾斜並倒下受傷。該技術員的肩膀骨折。



員工緊記：

經常：使用前檢查流動工作台是否穩固，當在工作位置設平台後，確保平台已經鎖穩。

經常：用時按照製造商的指示或使用穩定的支腳。

切勿：離開或升高工作台時站在圍欄旁邊

經常：按照工作台的最大負載(包括工作人員的工具及設備)

Safety 1st



STOP
OBSERVE
SURVIVE
SOS

主題：火警危險 – 手提式電暖爐

地點：西拉鳩斯市, 紐約

事故描述

員工A在“聲音測驗室”內放置一個手提式暖爐，但離開工作室時並沒有將暖爐關閉。員工B在接下來的星期一上班，他嗅到一陣臭味，他打開“聲音測驗室”的門並通知其他人臭味是由“聲音測驗室”傳出。他注意到暖爐處於開啓的狀態，他立即將插頭拔掉。暖爐在無人的環境下仍然稀放大量熱能，導致地磚被燒焦。



員工緊記：

- **經常：**請檢查並確保任何經批准的電爐在離開時已經關閉或將插頭拔掉。
- **經常：**使用公司批准的裝置和設備支援。
- **絕不：**未經上司批准使用私人電器local Facilities Department or Building Manager. 該守則適用於小家電，例如：咖啡壺、電暖爐微波爐，烤麵包機和電烤箱微波爐，冰箱，任務照明等
- **經常：**檢查設備，不管是已儲藏或延長服務時間使用，以確保其符合現行標準的安全。
- 檢查所有工作位置內所有未經批准使用或不安全的設備，並立即刪除不符合電器設備的服務。

Safety 1st