

### 2015年11月份整體的安全累積工時為： 262,110小時

#### 2015年第四季安全管理系統審核結果摘要

在這次安全審核，我們發現一些工作守則是較多外勤員工會犯錯或根本沒有注意到的。希望藉這次的安全審核結果摘要，提醒各員工必須遵守公司的工作守則及不要再犯同類的錯誤。

以下是這次安全審核結果的摘要：

#### 沒有攜帶電牌

- 員工進行電力作時沒有帶上電牌  
跟據《電力條例》，註冊電業工程人員在從事電力工作時，須隨身攜帶註冊證明書或同等文件，或在工作地點備有該證明書或同等文件。



電業工程人員如沒有攜帶電牌，絕不可從事電力工作。



違者將可能受到機電工程署譴責、罰款10,000元、取消或暫時中止該工程人員的註冊及在指明期間內，暫時中止該工程人員續期註冊的權利。

# Safety 1st



### 2015年第四季安全管理系統審核結果摘要

#### 工地風險評估表未能有效反映潛在危害



– 部分工地風險評估表未能有效反映潛在危害，或指出適當的控制措施。

#### 上鎖/ 掛牌程序不正確

- 只有一名員工工作但六孔鎖扣有多過一個匙鎖
- 沒有使用上鎖/ 掛牌
- 沒有在掛牌上填日期



#### 使用梯具缺乏安全意識


- 在工地上發現金屬梯子
- 工地梯子沒有定期每月檢查





### 2015年截至10月外勤員工各組別的安全表現總分

EHS Award Ranking  
(Mar - Oct 2015)



請各同事於12月16日前透過互聯網參加11月份的問答比賽，有關問答比賽的連結如下：

- 外勤員工及工程師同事：<https://www.surveymonkey.com/s/field201511>
- 寫字樓同事：<https://www.surveymonkey.com/s/office201511> (中文)
- <https://www.surveymonkey.com/s/office201511e> (英文)

- (1) supervisor準時遞交每星期「開利重要安全規則審核報告表」及部門會議記錄。
- (2) 各員工積極參與「安全問答比賽」，並答中問題，請緊記以先進入時間為準。

