



2017年9月份整體的安全累積工時為:

意外回顧 – 非UTC事故 1,464,406小時

洗冷氣疑吸煙釀爆炸 18歲學徒燒傷命危

- 將軍澳新都城中心發生冷氣機房爆炸事件，5名冷氣技工隨同一名主管在冷氣機房分組工作。
- 其中任職冷氣維修學徒的朱及姓吳男技工(俱18歲)，2人合作清洗一組冷氣機，詎料突然起火發出隆隆巨響噴出火球，2人走避，朱首當其衝，面、手及背部燒傷，吳手腳熏黑。
- 朱身體有6成皮膚嚴重燒傷，情況危殆。吳雙手二級燒傷，有甩皮及起水泡，經治理後情況穩定。
- 消防及警方在場調查，並向工友了解事件，現場遺下風煤樽、一件疑屬於傷者的上衣及一隻勞工手套，同時發現有煙頭及打火機，經初步調查後，相信火警由清潔劑引發。
- 勞工處發言人表示，獲悉意外後已派員到場調查，並已發出停工通知書，暫停有關工序，處方將繼續調查是次意外原因。



資料來源: 【東方日報】

意外教訓及預防措施:

- 員工使用化學物品前，需閱讀相關化學品的物料安全資料表，並遵循有關指引進行工作
- 使用化學物品時，工地應保持良好通風，避免積聚易料氣體
- 工地範圍內，嚴禁吸煙



Environment, Health & Safety
United Technologies Corporation

意外回顧

事故主題: 在拆除壓縮機時之閃燃燒傷意外

事故地點: 加拿大開利

發生了什麼事？

一名員工準備進行拆除壓縮機工程，他已把相關裝置之電力系統進行上鎖掛牌及測試程序。

而且，他亦已把雪種系統之雪種回收及抽真空。當他正在進行火焰切割一條喉管時，懷疑點燃了喉管內之殘餘氣體，引致火球產生及燒傷之他的臉，頭髮和頭皮。

調查結果：



預防措施：

- 在施工前閱讀並確保符合製造/設備說明，以了解進行火焰切割是否安全合適
- 電力系統進行上鎖掛牌及測試程序
- 釋放系統內的所有壓力
- 使用喉管切割器進行喉管切割，不要使用火焰或鋸來進行喉管切割

所有員工應緊記：

決不 火焰切割雪種喉管

總是 使用喉管切割器切割雪種喉管





Environment, Health & Safety
United Technologies Corporation

EH&S Bulletin News – Sep 2017

二零一七年九月份 環保、健康及安全通訊

意外回顧

事故主題:意外導致一級頸椎扭傷

事故地點: HVAC 北美洲，開利墨西哥工廠D

發生了什麼事？



在開利墨西哥D工廠落貨區，一名僱員事發時正在從貨車上把材料卸載到拖拉車。兩輛卡車被掛在拖拉車後，第二輛卡車頂被貨車的捲門上掛著的繩子抓住。第二輛卡車向後傾斜，這反過來導致第一輛卡車向前傾斜，並撞到了員工。

調查結果：

- 沒有預料到的風險
- 拖拉車上沒有保護籠，載於次卡車的物料比操作人員高或物體下墮在操作員身上的危險。
- 在風險分析過程中沒有考慮設備變化（例如不同車輛上的不同門組件）。

提醒所有人員：

- 在操作動力工業車輛時，請注意周圍環境和其他人。
- 報告所有動力工業車輛之險失事故和不安全的情況。
- 如果確定了任何不安全的情況，停止正在執行的活動。



Safety 1st



開利及大豐行 分別首次獲頒第十六屆香港職安健大獎

「安全表現大獎 - 建造業組別」及「安全表現大獎 - 中小型企业組別」

「香港職安健大獎」由職業安全健康局頒發，旨在表揚在推行職業安全及健康方面有傑出表現的機構。其中「安全表現大獎」獲獎機構必須於過往三年擁有良好的安全紀錄，包括職業傷亡、安全管理制度和安全獎項等11項紀錄。

今次開利及大豐行能夠在500多個參賽項目中脫穎而出，首次獲得以上殊榮，實屬對同事一直以來為確保工作安全所付出努力的一大肯定。今後，希望所有同事為實現「工作零意外」繼續努力。恭喜！恭喜！



開利(左)和大豐行(右)同事開心同獎盃合照！



同事代表領獎！

另外，開利澳門團隊亦榮獲澳門電力有限公司**CEM**二零一五 / 二零一六年度健康與安全傑出表現優異獎！



這個是業界對CCS安全文化的一個肯定。非常感謝各同事於過往一年為秉承公司的職安健核心價值而付出嘅努力。恭喜開利澳門團隊！





安全審核之重點事項

鑒於早前在安全審核，我們發現一些工作守則是較多外勤員工會犯錯或根本沒有注意到的。希望藉這次的安全審核結果摘要，提醒各員工必須遵守公司的工作守則及不要再犯同類的錯誤。以下是這次安全審核結果的摘要：


接地測試筆電池耗盡

- 在使用接地測試筆時，發現接地測試筆耗盡。為防止此情況在工作途中再發生，員工須配備後備電池以作不時之需。



使用不合標準之接地測試筆

- 使用不合標準之接地測試筆 (90-1000VAC)。現再重申，公司的標準為 **(50-1000VAC CAT IV)**，這各員工嚴格遵守。



沒有攜帶急救藥包

- 員工必須攜帶急救藥包到達工地以作應急之用。除了工地有可用之急救藥箱，員工才可豁免攜帶急救藥包。






Environment, Health & Safety
United Technologies Corporation

EH&S Bulletin News – Sep 2017

二零一七年九月份 環保、健康及安全通訊

2017年截至8月外勤員工各組別的安全表現總分

EHS Award Ranking
(From Mar to Aug 2017)



得分小提示

(1) supervisor準時遞交每星期「開利重要安全規則審核報告表」及部門會議記錄。

(2) 各員工積極參與「安全問答比賽」，並答中問題，請緊記以先進入時間為準。

請各同事於10月17日前透過互聯網參加9月份的問答比賽，有關問答比賽的連結如下：

- 外勤員工及工程師同事：<https://www.surveymonkey.com/r/field201709>
- 寫字樓同事：<https://www.surveymonkey.com/r/office201709> (中文)
- <https://www.surveymonkey.com/r/office201709e>(英文)

