

### 安全審核結果



保護鐵鏈**沒有**扣上



保護鐵鏈已扣上

在安全審核中發現員工登上平台抄錶時沒有扣上保護鐵鏈，此舉會引致人體下墮的危險。

現提醒所有員工登上平台後必需將保護鐵鏈扣上，以確保員工的安全。

在安全審核中發現員工用作上鎖掛牌的鎖頭沒有標上記號，此舉會引致違規。

現提醒所有員工，所有用作上鎖掛牌的鎖頭與鎖匙必需加上同一號記號，以作識別。




在安全審核中發現員工的急救藥包內沒有洗眼水及部份設備已過有效日期，此舉不但對員工構成危險，而且會引致違規。

現提醒所有員工所有急救設備必需定期檢查，避免過期及必需配備洗眼水以備不時之需。





# 危害工地的改善情況



當員工進行保養工序時，發現水喉位置凸出，容易對員工構成碰頭之危險。匯報上司得到主管批准，於水喉位置加上軟墊及貼上警告標示，以提醒在場人仕對碰頭位置提高警覺性及減輕員工撞頭受傷之嚴重性。

## 2019年截至1月各組別的安全表現領先排名

