



安全審核結果

在安全審核中發現技工用作進行電力上鎖掛牌的鎖頭備有2條鎖匙，嚴重違反公司既定的電力安全守則。現提醒所有員工，在進行電力工序時，所有鎖頭均只能配備一條鎖匙，以保障員工的安全。



在安全審核中發現員工使用化學物品時沒有配戴防化學品手套，此舉會對員工的健康構成危害。

現提醒所有使用化學品時沒有配戴防化學品手套，以保障員工的健康。



在安全審核中發現員工仍使用舊版本的自我風險評估表，此舉違反公司內部規定。

現提醒所有員工由2019年4月一日起，必需使用新版本 **Rev 20, Dec 18** 的自我風險評估表，以符合公司規定。

連結:

<http://www.carrier.com.hk/ehs/pdf/Self%20risk%20assessment.pdf>



在安全審核中發現仍有分判員工使用不符合公司要求的接地測試筆，現再次提醒各員工，開利香港有限公司對接地測試筆標準之敏感度介乎 **50-1000 VAC CAT IV**，及指定牌子 **GREENLEE**，方為合格





Environment, Health & Safety
United Technologies Corporation

香港開利環境、健康及安全通訊

危害工地的改善情況



當員工進行保養工序時，發現水泵房的水管，容易對員工構成絆倒之危險。匯報客戶後得到客戶批准，於通道水管位置加上警告貼，以提醒在場人仕對水管位置提高警覺性及減少員工絆倒受傷之機會。。

2019年第三期的問答比賽已經推出了，請於六月十五號前前往以下連結完成問答比賽，希望各同事踴躍參與為本年度的安全表現大獎繼續加油。

➤ 外勤員工及工程師同事：

<https://www.surveymonkey.com/r/field201906>

➤ 寫字樓同事：

<https://www.surveymonkey.com/r/office201906>

2019年截至4月各組別的安全表現領先排名



「環境、健康
及安全」網址

QR Code

