



安全審核結果



在安全審核中發現員工於進行電力工序前沒有將身上的導電飾物除下，容易構成觸電的危險。提醒所有員工進行電力工序前必先除下身上的導電物件。

在安全審核中發現部份技工仍然使用舊有不符合規定的電壓測試儀錶。現提醒所有員工，在進行電力工序時，必需使用符合公司最新規定標準之電壓錶方為合格。



根據UTC 的最新要求，員工使用的電壓測試儀錶，需乎合以下要求：600V- CAT4 或1000V- CAT 3，電壓錶的針亦需乎合以下要求600V- CAT4 或1000V- CAT 及針頭不長於2毫米

在安全審核中發現工地的梯台沒有貼上每月檢查標纖，提醒各位員工，所有工地內使用之工具設備均需要每月進行檢查，並於確保安全可用後貼上既定的檢查標纖，以作記錄。



在安全審核中發現員工佩帶的安全帽帽繩佩戴未能符合法例規定之最新要求，此舉會引致違規。

現提醒所有員工佩戴新款的安全帽時，必需配置符合法例要求的安全帽繩 (標準EN397)






Environment, Health & Safety
United Technologies Corporation

香港開利環境、健康及安全通訊

危害工地的改善情況



當員工進行保養工序時，發現天台的水管，容易對員工構成絆倒之危險。向客戶匯報有關危險情況後，客戶同意讓我們於水管貼上警告標示，以提昇在場人仕對水管位置的警覺，減少在場人仕因水管絆腳而構成受傷的危險。



2019年第五期的問答比賽已經推出了，請於十月十八前前往以下連結完成問答比賽，希望各同事踴躍參與為本年度的安全表現大獎繼續加油。


➤ 外勤員工及工程師同事：

<https://www.surveymonkey.com/r/field201910>

➤ 寫字樓同事：

<https://www.surveymonkey.com/r/office201910>

2019年截至8月各組別的安全表現領先排名



「環境、健康
及安全」網址

QR Code

