

安全審核結果






在安全審核中發現員工將物件存放在電路控制箱頂，此舉會引致火警或漏電等危險。

現提醒所有員工切記不可以存放任何物品於電路控制箱上，以免意外發生。

在安全審核中發現員工示範進行上鎖掛牌程序後，沒有於警告牌上寫上日期、員工姓名及聯絡電話。

現提醒員工於進行上鎖及掛牌完成後，必需於警告牌上寫上日期、員工姓名及聯絡電話，以便在場人士如有緊急需要重啟電源時可聯絡相關員工。




在安全審核中發現員工將點火槍掛在壓縮氣瓶上，此舉容易導致火警危險。

現提醒所有員工，切勿於壓縮氣瓶附近擺放火源，以免引致火警的危險。


在安全審核中發現員工於操作磨機的範圍附近沒有設置滅火器，此舉不但對員工構成危險，而且會引致違規。

現提醒所有操作磨機的範圍附近必需有設置滅火器，以備不時之需。





危害工地的改善情況



當員工進入天台進行保養工作時，發現機組的管道平台阻礙員工前往設備的通道，容易對員工構成絆倒之危險。向客戶匯報有關危險情況後，客戶願意於管道上平台增設樓梯台覆蓋水管，保持安全通道，以減少在場人仕因水管絆腳而構成受傷的危機。

2020年截至10月各組別的安全表現領先排名



2020年最後一期的問答比賽已經推出了，請於12月23號前 前往以下連結完成問答比賽，希望各同事踴躍參與為本年度的安全表現大獎繼續加油。

外勤員工以及工程師同事: <https://www.surveymonkey.com/r/field202012>

寫字樓同事: <https://www.surveymonkey.com/r/office202012>

