



安全審核結果



在安全審核中發現員工將物件存放在風櫃頂，此舉會引致員工因漏電而觸電受傷的危險。

現提醒所有員工切記不可以存放任何物品於電力設備的表面上，以免意外發生。

在安全審核中發現技工用作進行電力上鎖掛牌的鎖頭備有3條鎖匙，嚴重違反公司既定的電力安全守則。現提醒所有員工，在進行電力工序時，所有鎖頭均只能配備一條鎖匙，以保障員工的安全




在安全審核中發現員工於高噪音環境下工作時沒有戴上護耳罩。

現提醒所有員工於高噪音環境下工作時必需配戴護耳罩，以遵照發定要求及防止員工聽覺受到損害。

在安全審核中發現員工於工地進行工作時沒有戴上防割手套護目鏡，員工容因外物入眼而受傷及違反公司既定的規定。

現提醒所有員工凡進入公司的工地範，均必需配戴護目眼鏡，以策安全。




香港開利環境、健康及安全通訊

危害工地呈報



(圖一)



(圖二)



當員工進入機房工作時，發現機組的管道平台阻礙員工前往設備的通道，容易對員工構成絆倒之危險。向客戶匯報有關危險情況後，客戶願意於管道上平台增設樓梯台覆蓋水管，保持安全通道，以減少在場人仕因水管絆腳而構成受傷的危機。

問答比賽

2021年最新一期的問答比賽已經推出了，請於八月十六號前 前往以下連結完成問答比賽，希望各同事踴躍參與為本年度的安全表現大獎繼續加油。

外勤員工以及工程師同事:

<https://forms.office.com/r/gqkgNZ5t6T>

寫字樓同事:

<https://forms.office.com/r/immdPUGKqY>

「環境、健康
及安全」網址

QR Code

