

Fax Message



To:	各承判商	From:	Kathy Ip
Company:		Office:	Carrier Hong Kong Ltd.
Fax no:		Fax no:	2691 2642
Tel no:		Tel no:	2694 5731
Copy to:		No of page:	3
Date:	31-Dec-2012	Ref no:	
Subject:	第四季安全巡視審核結果		

If there is a problem with this transmission, please contact the sender at the phone number above immediately

各承判商,

根據開利之承判商環保、健康及安全政策，所有開利之承判商必須每月對其直屬及間接僱用之員工進行「工具箱訓練」，並在內附的【工具箱訓練 - 簽到紙】記錄所有出席員工的姓名及簽署。在 **2013 年 1 月 16 日**前交回「開利」安全部 Kathy Ip。

**** (1) (各承判商留意，二月份的「工具箱訓練」將於 2013 年 2 月 5 日前發出，若在 2013 年 2 月 5 日仍未收到「工具箱訓練」，請致電盧先生。**

***** (2) (各承判商可到下列網址瀏覽每月的「工具箱訓練」或其他資料。**

網頁: http://www.carrier.com.hk/ehs/ehs_home.html

**(1) 請在每月 16 日或之前將【工具箱訓練 - 簽到紙】Fax 回“開利安全部”盧先生收，並在 Fax 後致電盧先生以確定是否收到。
如有任何疑問，可與盧先生查詢 (電話:2694-5662) 或 (電郵: kathy.ip@carrier.utc.com)**

祝安康

此致

盧溢輝先生
環保、健康及安全部

第四季安全巡視審核結果

審核員指出，員工於進行檢測及維修電力設備時，員工雖已配戴合適之絕緣手套，但員工之手臂及手肘位置觸及電力設備之電線及金屬外殼。倘若該電力設備於期間發生任何漏電情況，員工容易因觸電而導致傷亡意外。

有見及此，安全部特別提醒員工，於進行電力工程時，需留意以下要點：



- ✓ 切記在開始任何電器工作前，根據「強制性用電安全守則」進行自檢，完全符合後才可以開始工作。
- ✓ 切記在開始操作前，用接地測試筆進行檢測，以確保待維修的設備外殼或控制圍欄不帶電，然後用萬用表檢驗回路是否有電流或者電壓存在。
- ✓ 切記在維修機組，機器或任何設備，要鎖定及掛牌每個危險能源，並要在開始工作之前確認零能量。在檢測設備是否處於零能量時，需留意身體部份避免觸及設備之電線及金屬外殼
- ✓ 切記在陌生地點，工作地點或工作環境，開始工作前，必須進行自我風險評估(Self Risk Assessment)。



工具箱訓練 -- 簽到紙

題目 : 第四季安全巡視審核結果
日期 (必須填寫) : _____
承判商公司名稱 (必須填寫) : _____
地盤名稱 (必須填寫) : _____
講者 (必須填寫) : _____

本人已明白內附的工具箱訓練內容，並承諾在工作時會遵從這些指引或規則。
請判商負責人將此簽到紙在 2013 年 1 月 16 日前交回 「開利」安全部 Kathy Ip -

Fax: 2691 2642 , E-mail : Kathy.ip@carrier.utc.com 。

姓名	平安咭號碼	簽署

其他意見 : _____

如希望使用 E-Mail 接收環境、健康及安全部發出的資訊及每月的工具箱訓練，請填上 E-Mail。
(若在早前已填寫 E-mail，可不用再填寫。)

E-Mail : _____